

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №13»  
ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

**МАОУ «СОШ №13» г. Ржева**

Большевицкая ул., д. 5,  
г. Ржев, Тверская обл., 172386  
тел/факс (48232) 2-01-55  
e-mail: post1356@inbox.ru  
<http://www.rzhev-school-13.ucoz.ru>  
ОКПО 75720367, ОГРН 1046914007326  
ИНН 6914011140, КПП 691401001

25.08.2017 № 250

Начальнику Территориального  
отдела Управления  
Роспотребнадзора в городе Ржеве,  
Ржевском, Оленинском, Зубцовском  
и Старицком районах Тверской  
области  
Коротяевой М.В.

## ИНФОРМАЦИЯ

**о выполнении мероприятий по устранению выявленных нарушений требований законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в МАОУ «СОШ №13» г.Ржева, указанных в Предписании должностного лица, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, № 104 от 04.05.2017**

В целях устранения нарушений, выявленных в ходе проведения плановой проверки, в МАОУ «СОШ №13» г.Ржева был разработан План мероприятий по устранению нарушений требований законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в МАОУ «СОШ №13» г.Ржева (согласно предписанию № № 104 от 04.05.2017) с указанием ответственных исполнителей и сроков исполнения. В настоящее время реализованы следующие мероприятия плана (таблица).

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению	Проведенные мероприятия
1	2	3
1.	В учебном кабинете (7 класс) провести ремонт потолка; перед входом в учебный кабинет 6 класса провести покраску стен, провести замену двери; в санузле (зона унитазов) провести ремонт потолка, в умывальной зоне провести ремонт стен и потолка; в раздевалке (перед входом в кабинет 3 класса) и в санузле (зона унитазов) провести ремонт потолков.	Побелка потолков в учебном кабинете 7 класса, умывальной зоне и санузле около 6 класса, в раздевалке и санузле около 3 класса; покраска стен в умывальной зоне и санузле около 6 класса; замена двери в 6 класс
2.	В учебном кабинете (7 класс), учебном кабинете МХК провести замену линолеума; в учебном кабинете (11 класс) провести ремонт пола. В учебном кабинете 1-го класса (ул.Садовая, 27) провести покраску пола	Ремонт и покраска пола в 11 классе, частичная замена линолеума в 7 классе и кабинете МХК, покраска пола в 1 классе

3.	В учебных кабинетах 6 и 9 классов искусственную освещенность довести до норм санитарных правил, с последующим проведением замеров.	Установка дополнительных светильников в 6 и 9 классах
4.	В обеденном зале и в кладовой для хранения продуктов провести покраску стен; в сыром цехе провести побелку потолка	Побелка потолков в сыром цехе Покраска стен в обеденном зале и кладовой для хранения продуктов
5.	Примерное меню на 10 дней разработать в соответствии с рекомендуемой формой, представить на согласование в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г.Ржеве	Разработанное примерное меню на 10 дней представлено на согласование
6.	В учебных комнатах (дошкольные группы) провести побелку потолков	Побелка потолков в учебных комнатах дошкольных групп
7.	Провести ремонт потолка в прививочном кабинете	Ремонт потолка в прививочном кабинете
8.	Искусственную освещенность в групповой старшей группы довести до норм санитарных правил, с последующим проведением замеров.	Ремонт электрооборудования в помещении старшей группы дошкольного образования
9.	Прививочный кабинет обеспечить горячей водой	Приобретен водонагреватель для прививочного кабинета

В связи с отсутствием финансовых средств следующие мероприятия включены в план работы по выполнению требований надзорных органов на 2017-2018 гг.

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению	Срок исполнения
1	Кабинет информатики оборудовать стульями, обеспечивающими поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ (подъемно-поворотные регулируемые по высоте и углам наклона и спинки)	Апрель 2018 г.
2	В дошкольных группах (ул.Садовая, 27) на групповых площадках оборудовать теневые навесы для защиты детей от солнца и осадков	Август 2018 г.

Директор  И.Ю. Молодцова

